

ELEKTRİKLİ ALETLERİN KONTROL LİSTESİ

No.	Item Addressed	Uygunluk			Yorumlar/Gerekli Düzeltmeler	
		E	H	U/Y		
1	Elektrik sağlayan ve elektrikli ekipmanlar test edilmiş ve uygun renk kodu ile işaretlenmiş mi?					
2	Güç kaynakları (ör., jeneratörler) uygun bir şekilde topraklanmış mı? Ör., toprağa çakılmış >1.5m bakır çubuk?					
3	Are all electrical devices covered to prevent exposure to moving/electrical components?					
4	Tüm elektrik kabloları kullanım için uygun, genel olarak iyi durumda ve hasarsız mı?					
5	Elektrik kabloları güvenli yerlere yerleştirilmiş mi? Ör., takılma riski yaratmayacak şekilde ve su birikintilerinden uzak.					
6	Elektrik fişleri ve prizleri dışarıda kullanım için uygun ve hasarsız mı?					
7	Elektrikle çalışan ekipmanlar kullanılmaya başlanmadan önce günlük olarak kontrol edilmiş ve hasarsız durumda mı?					
8	Tüm elektrik dağıtım panelleri üzerinde kaçak akım rölesi var mı?					
9	Elektrik kabloları ve prizlerindeki yük durumu uygun mu? (Ör., Bir prize bir kablo mu geliyor)?					
10	Kabloların uzatılması gerektiği durumlarda, uygun bağlantı araçları sağlanmış mı ve bağlantı güvenli bir şekilde yapılmış mı? (kabloların doğrudan birbirine bağlanması yasaktır.)					
Değerlendirmeyi tamamlayan					Tarih/Saat.....	Yer.....

E: Evet

H: Hayır

U/Y: Uygulama Yok