

Tarih:
Proje Adı:

Saat:
İşin Yeri:

KAZI DOLGU İŞLERİ SAHA KONTROL FORMU

No.	Sorular	Uygunluk			Puan
		E	H	U/Y	
1	Çalışma alanında kazı izni var, asılmış ve geçerli mi?				
2	Alt ve üst yapı sorunları giderilmiş mi?. (Elektrik , su, telefon, doğalgaz vs.)				
3	Kazı, çevrede çalışan insanları uyarmak amacıyla açık bir şekilde işaretlenmiş mi? Ör., "Dikkat - Derin Kazı"				
4	Kazı alanının çevresi barikatlarla çevrilmiş mi? Ör., araçlar için sert bariyerler				
5	Barikatlar kazı kenarından en az 2 m geriye yerleştirilmiş mi?				
6	Kazı içerisinden çıkarılan toprak kazı kenarından yeteri kadar uzağa depolanmış mı? Ör., en az kazı derinliği kadar.				
7	Toprağın uzağa atılmasının mümkün olmaması halinde kazıda gerekli iksa yapılmış mıdır?				
8	Şevsiz yapıma zorunluluğu bulunan işlerde yan yüzlere iksa yapılmakta iksa malzemesinin başları kazı üst kenarından 20 cm. yukarı çıkarılmaktadır ?				
9	Kazı çatlaklar ve küçük göçükler olmayacak şekilde iyi durumda mı?				
10	1.2 metreden derin kazılarda göçüklerin önlenmesi için önlem alınmış mı? Ör., eğimlendirme ve teraslama				
11	Eğimlendirme ve teraslama yapılmıyorsa çalışanları göçüklerden korumak için destekleme yapılmış mı?				
12	Gece çalışmaları için yeterli aydınlatma yapılmış mı?				
13	İşe uygun kişisel koruyucu malzeme (donanım) kullanılıyor mu? (Standart Kişisel Koruyucu Malzeme – Donanım dışındakiler)				
14	Su içinde yapılan çalışmalarda lastik çizme kullanılmakta mıdır?				
15	Şiddetli yağmurlarda kazı ve dolgu yapılıyor mu?				
16	Patlayıcı kullanılarak yapılan kazılarda çevre güvenliği sağlanmış mı?				
17	Patlatmalardan sonra havalandırma yapılmadan çalışma alanına girilmiş mi?				
18	Patlatmalardan sonra kavlak kontrolü yapılmış mı?				
19	Makina ile yapılan kazı ve dolgularda iş makinalarının hareket alanında işçi çalıştırılmakta mı? (rampa eğimi 35°den çok olmayacak).				
20	Ekskavatör ve buldozer v.b. makinelerde çalışanların operatörlük belgeleri var mıdır?				
21	Yeraltında çalışan işlerde delme ve kazı sırasında yeterli havalandırma sağlanmakta mı?				
22	Makinalı kazılarda, iş makinalarının geri manevralarında otomatik olarak devreye giren sesli ikaz düzeni bulundurulmakta mı?				

Tarih: Saat:
Proje Adı: İşin Yeri:

KAZI DOLGU İŞLERİ SAHA KONTROL FORMU					
No.	Sorular	Uygunluk			Puan
		E	H	U/Y	
23	Kazılara personel giriş çıkışı için uygun geçişler yapılmış mı? Ör., barikattan geçiş, her 10 metrede bir merdiven				

E: Evet H: Hayır U/Y: Uygulama Yok

Yorumlar/Gerekli Düzeltmeler:

Değerlendiren/ Kontrol Eden:

Yukarıda belirtilen gerekli düzeltmeler tamamlanıncaya kadar Tarih Saat itibariyle
..... Çalışma sahasında Faaliyet durdurulmuştur.

İmza:

Saha Sorumlusu Ad Soyad:

İmza:

* Bu form doldurulduktan sonra dağıtımı PT/th, GKY/th, KSGÇM /th ve GY/th ' a yapılacaktır.