

SEYYAR EL MERDİVENİ VE İŞ İSKELESİ KONTROL FORMU

Tarih :/...../.....

No :

Ekipman Cinsi :

A : Ahşap merdiven

B : Metal merdiven

C : Açılır merdiven

D : İş iskelesi

Ekipman

Cinsi

Yeri

Sıra
No

Aranılan Nitelikler

No

Genel : Merdivenler

- 1 Kol ve basamaklarda ek yok
- 2 Basamak aralıkları en çok 30 cm
- 3 Merdiven kol uçlarında kanca var.
- 4 Merdiven kol altında lastik pabuç var.
- 5 Numaralanmış.
- 6 Genişlik en az 55cm.
- 7 Aylık kontrol tarihleri belirtilmiş.
- 8 Açılır merdiven kolları orta yerinden birbirine açılmayacak şekilde bağlanabiliyor.
- 9 Açılır merdivenlerde basamaklar kollara civata ile bağlı. Rondela ve kontra somun var.
- 10 4 metreden uzun merdivenler metalden yapılmış.
- 11 3 metreden uzun merdivenlerin korkuluğu var.

Ahşap Merdivenler:

- 1 1.sınıf budaksız çam keresteden yapılmış.
- 2 Kerestede çatlak kırık yok.
- 3 Basamak kol bağlantıları zıvana geçme.
- 4 Boyu en çok 4 metre.

İş iskelesi

- 1 Taşıyacağı yüke göre uygun malzemeden yapılmış.
- 2 Taşıma yük kapasitesi üzerinde yazılı.
- 3 Çalışma platformu taşıyacağı yüke göre yapılmış.
- 4 Çalışma platformu tamamen kapalı.
- 5 Çalışma platformu etrafında 90 cm korkuluk var.
- 6 Tekerleklerinde fren tertibatı mevcut.
- 7 Yüksekliği oturma alanına göre hesaplanmış dengeli.
- 8 Platforma çıkış merdiveni uygun.

Kontrol Tarihi :

KONTROL YAPAN

Adı-Soyadı-Ünvan-İmza

ONAY

Adı-Soyadı-Ünvan-İmza