

YANGIN ÇEK LİSTESİ

- 1) Muhabere donanımı mevcut mu sağlıklı çalışıyor mu?
EVET () HAYIR ()
- 2) Koordine ve komuta yeterilimi,yangın anında personelin reaksiyonu durumu iyimi?
EVET () HAYIR ()
- 3) Acil kaçış maskeleri varmı,riskli bölgelere veya şahıslara verilmiş mi ? (Boğulmalara karşı 8 dak. 02)
EVET () HAYIR ()
- 4) Ex-prof el fenerleri mevcut mu ?
EVET () HAYIR ()
- 5) Eğitim/tatbikat programlı olarak yapılıyor mu,kayıtları mevcut mu?
EVET () HAYIR ()
- 6) Depolama kurallarına riayet edilmiş mi?
EVET () HAYIR ()
- 7) Yangın planı var mı,görev dağılımı yapılmış mı,çalışanlar bu konuda eğitim almışlar mı ?
EVET () HAYIR ()
- 8) Fabrikadakiler vardiya için,yangın söndürme,kurtarma ve destek koruma ve trafik,ilk yardım ve haberleşme ekipleri kurulmuş mu ?
EVET () HAYIR ()
- 9) Yangın sistemleri yeterlimi,yeteri kadar sabit ve portatif yangın söndürme cihazları mevcut mu?
EVET () HAYIR ()
- 10) Risk bölgelerine göre yangın cihazı var mı ?
EVET () HAYIR ()
- 11) Ambarlarda ve risk bölgelerinde sprinkler sistemleri donatılmış mı ?
EVET () HAYIR ()
- 12) Yangına bir saat dayabilecek yangın bölmeleri mevcut mu ?(Yangın kapıları,yangın duvarları)
EVET () HAYIR ()
- 13) Koruma görevlileri yeterlimi ?
EVET () HAYIR ()
- 14) Acil durumlarda ulaşılabilmesi gereken kişilere ve kuruluşlara ulaşılması için güvenlik binasında telefon numaraları mevcut mu ?
EVET () HAYIR ()
- 15) Fabrikanın acil eylem planı var mı ?
EVET () HAYIR ()
- 16) Yangın ihbar sistemi mevcut mu ?
EVET () HAYIR ()
- 17) Personel toplanma bölgesini biliyor mu ?
EVET () HAYIR ()
- 18) Elektrikler kesildiğinde yangın pompaları özel olarak devreye alınabilir mi ?
EVET () HAYIR ()
- 19) Fabrikada acil durumlarda elektrik kesintilerine karşılık,yangın pompalarını besleyen ve aydınlatmayı sağlayan jeneratör mevcut mu ?
EVET () HAYIR ()
- 20) Elektrikli yangın pompalarına alternatif yangın dizeli var mı ?
EVET () HAYIR ()

- 21) Acil durumlarda kullanılmak üzere (aydınlatma,muhabere,yol gösterim için)kesintisiz güç kaynağı var mı ?
EVET () HAYIR ()
- 22) İşçi sağlığı iş güvenliği prosedürleri çalıştırılıyor mu ?
EVET () HAYIR ()
- 23) İlk yardım,sağlık hizmetleri yeterlimi ? (revir,sağlık personeli)
EVET () HAYIR ()
- 24) Herkesin duyacağı şekilde anons sistemi var mı ?
EVET () HAYIR ()
- 25) Fabrikada ses veya yüksek db kontrolü yetkili firma tarafından yapılıyor mu ?
EVET () HAYIR ()
- 26) Işıklı veya fosforlu kaçış,geçiş işaretleri mevcut mu ?
EVET () HAYIR ()
- 27) Acil çıkış kapıları yeterli ve işaretlenmiş mi ?
EVET () HAYIR ()
- 28) Fabrikada yangın tatbikatları yapılmış mı kayıtları var mı ?
EVET () HAYIR ()
- 29) İtfaiye ile müşterek tatbikat yapılmış ve kayıtları tutulmuş mu ?
EVET () HAYIR ()
- 30) Kimyasal maddeler için ayrılmış özel bölmeler mevcut mu ?
EVET () HAYIR ()
- 31) Lpg tankı üzerinde sprinkleme donanımı var mı ?
EVET () HAYIR ()
- 32) Lpg veya propan ile birinci derece ilgili personel bu konuda eğitim almışlar mı ?
EVET () HAYIR ()
- 33) Lpg-propan tank güvenlik önlemleri alınmış mı ?(tel örgü,hidrانت,uyarı levhaları,gaz algılama sistemi,uygun topraklama)
EVET () HAYIR ()
- 34) Fabrikada paratoner mevcut mu ?
EVET () HAYIR ()
- 35) Paratonerin görev yaptığına dair topraklama ölçümleri alınıp kayda alınmış mı ?
EVET () HAYIR ()
- 36) Lpg-propan proses bölgesinde sesli ikaz veren gaz dedektörleri var mı ?
EVET () HAYIR ()
- 37) Fabrikanın her bölgesine ulaşım mümkün mü ?
EVET () HAYIR ()